
ESCLARECIMENTO CP 14-2019

maria carolina goulart <mary.goulart@hotmail.com>
Para: "licita.smavg@gmail.com" <licita.smavg@gmail.com>

3 de janeiro de 2020 16:14

Olá, boa tarde.

Segue esclarecimento sobre o orçamento da CP 14-2019:

No item 7.6 do lote CABO MICHEL está previsto a execução do piso em granilite, porém, não tem a previsão da execução de impermeabilização do devido piso.

É sabido que é necessário antes da execução lixar e passar impermeabilizante para após executar o piso.

Solicitamos a revisão do orçamento e a complementação da impermeabilização.

Com Atenção,
Maria Goulart

CI n. 004/2020

Várzea Grande-MT, 06 de janeiro de 2020.

Ao Ilmo Sr.

Jaderson Diego Figueiredo

Superintendente de Projetos/SMS/VG

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Questionamentos referente a Concorrência nº 14/2019, objeto: Contratação de empresa no ramo de engenharia destinada a retomada da construção das Unidades Primárias de Saúde do Jardim Maringá, Cabo Michel e São Mateus, todas padrão III (três), em conformidade com as planilhas de quantitativos, os cronogramas físico-financeiros, os projetos arquitetônicos, os projetos complementares, e memoriais descritivos, das respectivas unidades os quais se encontram nos anexos.

Prezado Senhor,

Recebemos via e-mail o questionamento da senhora **MARIA CAROLINA GOULART**, conforme anexo, a respeito da Concorrência supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica do Projeto Básico, planilhas e projetos anexos, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste o mais breve possível.

Atenciosamente,



Aline Arantes Correa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

06/01/2020
w/taiane f...
13h58



De: Superintendência de Obras e Projetos	Para: Comissão Permanente de Licitação	CI nº 007/2020	Data: 06/01/2020
--	--	--------------------------	----------------------------

Assunto: Resposta ao questionamento CP nº 14/2019

Prezada Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através desta CI responder ao questionamento feito pela Sra. Maria Carolina Goulart referente à Concorrência Pública nº 14/2019.

Informamos que para a execução do piso granilite não será necessário a aplicação de impermeabilizante antes da execução do mesmo. Será necessário apenas que o contrapiso esteja **nivelado, limpo e seco**, garantindo a perfeita execução do piso conforme planilha orçamentária.

Atenciosamente,


André Luiz Pereira Barros

Coordenador de Obras e Planejamento/SMSVG


Jaderson Diego Figueiredo

Superintendente de Obras e Planejamento/SMSVG

PROTOCOLO Nº	
Data: <u>06/01/2020</u>	Hora: <u>15:44</u>
Resp.: <u>Zonaire</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	