


- NOTAS:**
- 1 - MEDIAS EM METROS.
 - 2 - DEVER SER INSTALADOS TAPETES(ESTOLAS) DE BORRACHA COM DIMENSÕES MINIMAS 100X100X6 MM ASSIM COMO UM PAR DE LUVAS ISOLANTES PARA 20KV, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM RECIPIENTE APROPRIADO (PLASTICO OU MADEIRA), TOTADO DE TAMPA E FECHAMENTO, PARA SEGURO MANEJO APÓS O SEU EMPREGO, NÃO DEVE SER EXPOSTO À LUZ DE COBERTURA SOBRE AS LUVAS ISOLANTES.
 - 3 - O TRANSFORMADOR E A MEDIÇÃO DO ENTRE ESSE E TP'S/TC'S DEVEM SER APARENTES, NÃO SENDO ADMITIDA INSTALAÇÃO EMBUTIDA.
 - 4 - O CILINDRO DE ALUMINIO DEVE SER PROTEGIDO POR UMA CAMADA FINA DE GRAXA PERMITIR A FORMAÇÃO DE PINGADOUROS DE AGUA DIRETAMENTE NOS CONDUTORES AERÉOS, DEVE POSSUIR DESNVEL. COMO INDICADO NOS PADROES CONSTRUTIVOS E SER IMPERMEABILIZADA.
 - 5 - O CILINDRO DE ALUMINIO DEVE SER DERIVADO A CABINE DO TRANSFORMADOR SER ACAB GALVANIZADO A FOGO.
 - 6 - O CABO DE COBRE NO 50mm² PODER SER SUBSTITUIDO POR FITA DE COBRE EQUIVALENTE.
 - 7 - AS PARDES, O TETO E O PISO DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM ALVENARIA, E O DEVIDAMENTE REVESTIDOS DE MARMORE, GRANITO, CERÂMICA, ETC.
 - 8 - PINTAR COM PINTO AMARELO E LETRAS/NÚMEROS PRETOS, EM LOCAL VISIVEL OU EM PLACA ACRILICA FIXADA NA GRADE, A POTENCIA EM KVA DO TRANSFORMADOR, O NOME DA FABRICA, O TIPO DE GERACAO, NUMERO DE UNIDADES, DATA DE INSTALACAO.

R00	EMISSÃO INICIAL	19/07/2021
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA

 ENGEC KTRA PROJETOS E CONSULTORIA	RUA I, Nº 105 - BAIRRO ALVORADA, EDIFÍCIO ELORDADO HILL OFFICE SALA 21, CUIABÁ - MT, CEP 78048-487 TEL.: (0XX65) 3627-8099 EMAIL: PROJETOS@ENGEC KTRA.COM.BR		
			
ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO.		ASS. PROPRIETÁRIO	
OBRA: SANEAMENTO BOM SUCESSO.			
LOCAL: ESTRADA PRAIA GRANDE, S/Nº, VÁRZEA GRANDE - MT.			
PROPRIETÁRIO: DAE VG. CNPJ: 02.555.079/0001-42			
AUTOR DO PROJETO: EDSON DIAS. ENG. ELETRICISTA / SEGURANÇA DO TRABALHO CREA-MT8039/D.		PROJETO: ELÉTRICO.	
ASSUNTO: ETA. SUBESTAÇÃO 500KVA.			
ESCALA: INDICADA.	DATA: 19/07/2021	DESENHO: ALVARO FERREIRA.	Nº DA FOLHA: 06/10