

ALTURA DOS PONTOS DE ESGOTO E AGUA			
PECAS	ABREVIACAO	ESGOTO	AGUA
VASO SANITÁRIO C/CAIXA ACOPLADA	VS	NO PISO E 0.30 DA PAREDE	0.15M
VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA	VS	NO PISO E 0.30 DA PAREDE	0.35m
CHUVEIRO	CH	—————	2.10m
LAVATORIO	LV	0.50m NA PAREDE	0.60m
MICTORIO COLETIVO	MIC	NO PISO	0.80m
PIA	PIA	0.50m NA PAREDE	1.10m
TANQUE	TQ	0.40m NA PAREDE	1.20m
VALVULA DE DESCARGA	VD	—————	1.00m
TORNEIRA DE JARDIM	TJ	—————	0.60m
BEBEDOURO	BB	0.60m NA PAREDE	0.75m
REGISTRO DE PRESSAO DO CHUVEIRO			1.00m
REGISTRO DE PRESSAO DO MICTORIO			1.00m
REGISTRO GERAL DE GAVETA			1.80m

EQUIVALENCIA DE BITOLAS PARA TUBOS DE AGUA FRIA									
DIAMETRO NOMINAL POLEGADAS	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DIAMETRO NOMINAL D8-92 ABNT	15	20	25	32	40	50	60	75	100
DIAMETRO EXTERNO PVC IMPRESSO NO TUBO DE PVC	20	25	32	40	50	60	75	85	110
DIAMETRO COBRE	15	22	28	35	42	54	66	79	104

- OBSERVAÇÕES GERAIS:
- 1) AS ALTURAS DOS PONTOS SAO EM RELACAO AO PISO ACABADO, DEVENDO SER VERIFICADO O TIPO DAS PECAS SANITARIAS A SEREM UTILIZADAS, POIS ALTURAS DE PONTOS VARIAM CONFORME O MODELO E FABRICANTE VERIFICADO O TIPO DAS PECAS SANITARIAS A SEREM UTILIZADAS, POIS ALTURAS DE PONTOS VARIAM CONFORME O MODELO E FABRICANTE
- 2) NOS LAVATÓRIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES DEVERÃO SER INSTALADOS SIFÕES C/ ALTURAS REGULÁVEIS.
- 3) INSTALAR CONEXÕES DE ESPERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA.
- 4) DECLIVIDADES MINIMAS:
ESGOTO: 2% PARA Ø ATÉ 75mm E 1% PARA Ø100mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

LOCALIZAÇÃO:ANTÔNIO SOTÉRO DE ALMEIDA
Av. Julião de Brito, Parque do Lago, 78070-200.
Várzea Grande

ASSUNTO:
INFORMAÇÕES

DATA:
JAN/2019

UNIDADE:
Metro

ESCALA:

PROJETO:

HIDROSSANITÁRIO

AUTOR DO PROJETO:

LUAN BRENO ZANOLLO MILANI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 040706