



Pavimento Superior

Pavimento Térreo

## LEGENDA

- 01 a 14 - Ar condicionado split de 12.000 BTUs  
220v - Unid. Internal +/-10kg / Unid. Externa +/-30kg
- 20 a 72 - Ar condicionado split de 18.000 BTUs  
220v - Unid. Internal +/-15kg / Unid. Externa +/-40kg
- 80 a 87 - Ar condicionado split de 36.000 BTUs  
220v - Unid. Internal +/-40kg / Unid. Externa +/-70kg
- 90 a 93 - Ar condicionado split de 60.000 BTUs  
380v Trifásico- Unid. Internal +/-45kg / Unid. Externa +/-110kg

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
VÁRZEA GRANDE

		<b>Schuring &amp; Schuring Ltda.</b> <small>Escritório Técnico B.E. SCHÜRING - Projeto de Engenharia Av. XV de Novembro, 4851 - Fátima - Cuiabá - MT Fone: (065) 321 3999 - Fax: (065) 623 9096 - E-mail: schuring@terra.com.br</small>	
PROJETO ARQUITETÔNICO	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT	
	RESP. T.C. EXECUÇÃO:	OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
	AUTOR DO PROJETO:	END.:	Av. Castelo Branco, - Centro Sul Várzea Grande - MT
	ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT		
	PEÇAS DETALHADAS UNIDADES INTERNAS		
TÍT. 1:100		DATA: 31/01/2019	FOLHA Nº: 01/00