

CLIENTE:	PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT	INÍCIO:	26/05/2025	FURO SP-3
OBRA:	CRAS - JARDIM GLÓRIA	TÉRMINO:	26/05/2025	
LOCAL:	RUA NOBRES C/ RUA JACARANDA, BAIRRO JARDIM GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT.	COTA:		

OBS.: SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA ABNT/ NBR-6484 E OBEDECENDO A CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS PELO CLIENTE.
FURO IMPENETRÁVEL PARALISADO EM 5,45 M PROFUNDIDADE.

2	5	10	19
M. MOLE	MÉDIA	RIJA	DURA
CONSISTÊNCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)			

MÉTODO EXECUTIVO			
AVANÇO DO FURO	Ø	PROFUNDIDADE (m)	
TRADO CAVADEIRA	4"	0.00	1.00
TRADO HELICOIDAL	2 1/2"	0.00	0.00
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA	2"	0.00	0.00
REVESTIMENTO	2 1/2"	0.00	2.00
SPT	2"	1	ENSAIOS

TABELA DO NÍVEL D'ÁGUA			
DATA	HORA	N.A. (m)	PROF. FURO (m)
26/05/2025	15:25	N ENCONTRADO	5,45