

## SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Várzea Grande, 31 de Maio de 2022

CI nº 065/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa FAST TECNOLOGIA INDUSTRIAL - CP nº 03/2022

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Fast Tecnologia Industrial, enviado via e-mail no dia 18/05/2022, respondemos:

1 – "De acordo com a planilha "2022.05.05 - 001\_ETA BOM SUCESSO\_Orçamento\_REV05 (2)" no item "4.5 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, PN 10", da a entender que a tubulação da adutora até a eta será em TUBO DE PVC, porém nas pranchas em dwg menciona tubulação em PEAD, gostaria do esclarecimento de qual tubulação será aceita, pois entre os dois materiais mencionados possui uma grande diferença de custo"

Resposta: O tubo correto a ser utilizado e considerado para precificação da proposta é de PEAD

Atenciosamente,

DYON TOSHIO T. HATAQUEIAMA

Engenheiro Sanitarista

MANOEL TEREZA P. SANTOS

Assessor Especial