

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 13 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

EDIFICAÇÃO/SETOR - TERREO				
Pavimento – Descrição – Divisão D-1 – 7 Pessoa/por metro quadrado				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem – C	Metragem das saídas	
			Exigido	Existente
1.839,08	263	100	1,65 m	4 porta correr 2,00 m 1 porta correr 1,00 m Total → 9,00 m

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 18 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT n° 15 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ou outra norma adotada pelo CBMMG.

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT nº 13 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ou outra norma adotada pelo CBMMG.

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 19 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NBR 17240, ou outra norma adotada pelo CBMM

Obs: Localizado na sala do TI (tecnologia de informação)

ESCADA (PROXIMO DO ELEVADOR) E OUTRA (PROXIMO DA COPA).

ESCALADA NÃO ENCLAUSURADA (NE)		
	Material de construção	Concreto
	Largura da escada	1,45 m
	Altura a vencer por lance	1º laço 1,575 m 2º laço 1,525 m
	Altura do guarda-corpo	1,10 m
Corrimão	Altura	0,92 m
	Diâmetro (circular)	65 mm
	Largura (retangular)	65 mm
	Afastamento da parede	40 mm
	Quantidade por lance	1º laço - 09 2º laço - 09 18 degraus
Degraus	Altura (espelho)	0,172 m
	Largura (passo)	0,28 m
Patamar	Quantidade	01
	Comprimento	1,10 m
	Largura	2,90 m



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS
DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

APROVAÇÃO

Após análise considerou-se a conformidade desse PSCIP com a legislação.

Nº de aprovação _____

Data de aprovação _____ / _____ / _____

Analista

Chefe da Seção

[illegible]

PROJETO INCENDIO	 Schuring & Schuring	Schuring & Schuring Ltda. Escritorio Tecnico B.E.S. SCHURING - Projeto de Engenharia Av. XV de Novembro, 488 - 2º Andar - Curitiba - PR Fone (0xx) 321 9869 - Fax (0xx) 323 5068 - E-mail: schuring@bess.com.br			
	PROJETO:	PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT		
	RESP. TEC. EXECUÇÃO:	OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE		
	END.:	Av. Castelo Branco, - Centro Sul Várzea Grande - MT			
	AUTOR DO PROJETO:	ASSISTENTE:	PROJETO DE INCÊNDIO SABIDA DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, EXTINTOR, ALARME, HIDRANTES E MANGOTINHOS		
		PECOS DETALHADAS			
	FOR:	UNIDADE AUTÓGRAFA REPROVADA VERIFICAR MEDIDA NA OBRA	DATA:	FOUR No:	
	INDICA	APROVADO	31/01/2019	09/03	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE