



Legenda

PREV

PREV

Previsão para instalação da Unidade Condensadora
Previsão para instalação da Unidade Evaporadora
Tudo de PVC, DN 25mm, para dreno do Ar Condicionado
Joelho de PVC, DN 25mm, para dreno do Ar Condicionado

Todos os tudos não indicados serão de 25 mm, com inclinação de no mínimo 1%
Todos os eletrodutos não indicados serão de ø3/4"

01

PLANTA BAIXA - BLOCO PRINCIPAL
1/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
MAIS TRABALHO. NOVAS CONQUISTAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO: EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS
AV. PRINCIPAL, S/Nº, DISTRITO PRAIA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT

ASSUNTO:
DRENO
AR CONDIACIONADO

DATA:
OUT/2020

UNIDADE:
Metro

ESCALA:
S/ESC

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS

AUTOR DO PROJETO:

MATHEUS MARCANZONI LEITE
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 042157

FOLHA:

1/1