

02

PLANTA BAIXA - BLOCO PRINCIPAL
1/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
MAIS TRABALHO. NOVAS CONQUISTAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO: EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS
AV. PRINCIPAL, S/Nº, DISTRITO PRAIA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT

ASSUNTO:
PROJETO ELÉTRICO
BAIXA TENSÃO

DATA:
FEV/2021

UNIDADE:
Metro

ESCALA:
Indicada

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS

AUTOR DO PROJETO:

ISRAEL ROSBERG COSTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-MT 048484

FOLHA:

2/5

Legenda

	Caixa de passagem de embutir no piso
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor 3 simples - 1,10m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 1,030m do piso
	Interruptor 2 simples - 1,10m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A - 2,20m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A - 0,30m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepôr
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A - 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A - 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 5,00m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A - 7,00m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A - 2,20m do piso
	Tomada universTomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A - 0,30m do pisoal (2) 2P+T a 0,30m do piso
	Ventilador de parede

Neutro, Fase, Retorno e Proteção

Todos os cabos não indicados serão de 2,5mm²

Todos os eletrodutos não indicados serão de ø3/4"

Eletroduto de PVC flexível

Eletroduto PEAD flexível enterrado