



VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

Capacidade volumétrica(m³)	Edificações e limites de propriedade (m)	Entre tanques
8 a 120	15	1,5
120,01 a 265	23	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
265,01 a 341	30	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
341,01 a 454	38	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
454,01 a 757	61	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
757,01 a 3.785	91	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
Maior que 3.785	120	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes

Notas:
1) O afastamento entre tanques não pode ser inferior a 1,5 m;
2) Na existência de um recipiente cilíndrico adjacente a um recipiente esférico, a distância mínima deverá ser de 7,5 m.

DETALHAMENTO Casa de gás - GLP

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº: () SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

OBRA: REFORMA ESCOLA ESTADUAL MANOEL CORREA DE ALMEIDA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CNPJ: 03.507.548/0001-10

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CAMPOS MAIA, S/Nº, LOTEAMENTO ALAMEDA, BAIRRO PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE

PEDRO HENRIQUE FRANÇA ROCHA
ENGENHEIRA CIVIL CREA - MT 046214

DATA: MARÇO/2022

ESCALA: SEM ESCALA

REVISÃO: 00

PRANCHA:

08/09