



Legenda	
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor 2 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Interruptor 3 simples - 1,10m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Interruptor 2 simples - 1,10m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A a 2,20m do piso e Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária spot p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 5,00m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 7,00m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
	Tomada universTomada hexagonal (NBR 14136) - (2) 2P+T 10 A a 0,30m do pisoal (2) 2P+T a 0,30m do piso
	Ventilador de parede
Neutro, Fase, Retorno e Proteção	
Todos os cabos não indicados serão de 2,5mm²	
Todos os eletrodutos não indicados serão de ø3/4"	
	Eletroduto de PVC flexível
	Eletroduto PEAD flexível enterrado

02 PLANTA BAIXA - BLOCO PRINCIPAL  
1/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar • cuidar • acreditar*

LOCALIZAÇÃO: EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS  
AV. PRINCIPAL, S/Nº, DISTRITO PRAIA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT

ASSUNTO:  
PROJETO ELÉTRICO  
BAIXA TENSÃO

DATA:  
OUT/2020

UNIDADE:  
Metro

ESCALA:  
Indicada

PROJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS**

AUTOR DO PROJETO:

FABIANO ANTONIO MORETTO  
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-MT 48712

2/5