

ENC: Pregão eletrônico nº 026/2021- Gerador de energia

Secretaria de Saude Pregao <pregaosmsvg@outlook.com>

Sex, 17/09/2021 13:16

Para: saude.obrasvg@gmail.com <saude.obrasvg@gmail.com>

Boa tarde,

Segue para ciência e providências, pedido de esclarecimento referente ao pregão 26/2021.

Att. Magda



Secretaria de Saúde
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira
Fone: 65 3632-1500
Celular: 65 98475-5680

De: bruna@geraforte.com <bruna@geraforte.com>

Enviado: sexta-feira, 17 de setembro de 2021 13:07

Para: pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>

Cc: jose.daniel@geraforte.com <jose.daniel@geraforte.com>

Assunto: Pregão eletrônico nº 026/2021- Gerador de energia

Boa tarde Comissão de Licitação,

Temos interesse em participar do pregão, e nos surgiu algumas dúvidas:

O descritivo técnico consta:

**Grupo Gerador Diesel Carenado,
com potência prime de 230 KVA,
Trifásico, tensão de saída 220/127V,
60Hz, quadro de comando com
controlador microprocessado,
montado na base do grupo gerador.**

E logo abaixo consta:

- **Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.**
- **Potência standby: Igual ou maior que 700kVA**

Qual potência do alternador devemos considerar? Tendo em vista que o motor solicitado é de 230Kva.

No edital consta que está inclusa a instalação do gerador de energia:

: As obras civis e elétricas (canaletas para passagens dos cabos, fornecimento dos cabos de força entre o quadro geral QGBT ao gerador e a base de concreto) já estão prontas , se não, serão de responsabilidade do órgão realizá-la?

A empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo : Start-up, Treinamento e o fechamento de Cabos.

Permaneço a disposição.

Atenciosamente,

Bruna Maia

Dep. Licitações

+ 55 (31) 3396-9694 ☎ 98979-9784 📞

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490

