

## Relatório de Sondagem

Nº 028/2017

**Furo SP F1 Cota 0,00**

SPT - Standart Penetration Test  
Camadas - Classificação dos solos

— 30 cm finais  
- - - 30 cm iniciais

0 10 20 30 40 50

Argilo-arenoso, cor bege

Silte, cor amarelo

IMPENETRÁVEL A LAVAGEM

Profundidade nível d'água

Inicial m 25/04/2017  
Final 1,50 m 26/04/2017

Amostrador

Ø interno 1 3/8 "  
Ø externo 2 "

Revestimento Ø 2 3/8 "

Peso 65,0 kg  
Altura de queda 75,0 cm

Data

Início 25/04/2017  
término 26/04/2017

Obs: 0

Sondador Valfredo Capellato

Geologa Jeanne Martins Nascimento

09/05/2017 Folha 1