



Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Retificação Itens Apontados TP N°. 22/2019 PROC. ADM. N.: 633825/2019

1 mensagem

Rogério - Orçamentista - 9292-3456 <roger.orcamento@gmail.com>

5 de dezembro de 2019 09:59

Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Rogério C. Lima

Orçamentista

(65) 9 9292-3456 (claro) (WhatsApp)

roger.orcamento@gmail.com



APONTAMENTOS.docx

16K

Cuiabá, 05 de dezembro de 2019.

À

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Comissão Permanente de Licitações

Referência: **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 22/2019**

Obra: **OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA MARIA BARBOSA MARTINS - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 22/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 633825/2019**

Boa tarde!

Sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito. Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e constatação deste questionamento. Serviços que necessitam passar pelo crivo dessa conceituada equipe técnica, para verificação da sua real necessidade de reparo.

Segue:

APONTAMENTOS :

GRUPO : DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- 1) - **ITEM 2.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)**, onde o **referido serviço especificado com o código 96116**, referencia o serviço como sendo: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. Percebe-se que na Mémória de Cálculo especificado em pasta disponibilizada, como: “**QUANT**” e apresentada pelo órgão, o mesmo serviço, possui **código 97914**, o qual, consultada em tabela referenciada pelo órgão, tem a sua descrição **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018**. Portanto, resta-nos solicitar para que seja efetuada a devida correção do código e eventual valor unitário.

GRUPO : COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO

- 2) - **ITEM CP-COB-002 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO**, onde a **Composição Auxiliar 73535 - CHP - CAMINHÃO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136 HP, M. BENZ MOD L1214 - MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR**, não consta da tabela referenciada pelo Órgão, e o preço especificado retrata outra referência de preço diferente da especificada (SINAPI - MT SETEMBRO/2019).

GRUPO : REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

- 3) - **ITEM 4.1 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO**, onde o **referido serviço especificado com o código C1426** referencia o serviço como sendo da base de dados **SEINFRA**, tal serviço não foi devidamente justificado em Composição Própria, por tratar-se de outra base de dados e não da referenciada (SINAPI). Solicita-se que seja incluída e devidamente justificada.

GRUPO : ELÉTRICA - MONTAGEM DE ESTRUTURA, FIXAÇÃO, AMARRAÇÃO E CONEXÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO

- 4) - **ITEM CP-PTR-34 - Curva PVC roscável Ø 4"**, bem como o **ITEM CP-PTR-76 - Curva PVC roscável Ø 4"**, tem em seu Insumo **(Mercado) - CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL**, de forma equivocada e repetida. Solicita-se que seja efetuada a devida correção do código e eventual valor unitário.

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me.

Atenciosamente

Rogério C. Lima
Orçamentista
(65) 9.9292-3456
roger.orcamento@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

CI n. 458/2019

Várzea Grande-MT, 05 de dezembro de 2019.

A Ilma Srª.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT


CÓPIA

Assunto: Questionamentos referente a Tomada de Preços nº 22/2019, objeto: seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reconstrução da parte danificada da estrutura da escola com (07) sete salas de aula, constituída de uma área de aproximadamente 800,00m², com capacidade para atender até 400 alunos do Ensino Fundamental em dois turnos (matutino e vespertino), denominada Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Barbosa Martins, localizada na Avenida Gil João da Silva, s/nº, Distrito Bonsucesso, tal contratação faz-se necessário haja vista o sinistro ocorrido em 13/10/2017 face ao temporal no Município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

Prezada Senhora,

Recebemos via e-mail o questionamento do senhor **ROGÉRIO C. LIMA**, conforme anexo, a respeito da Tomada supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica do Projeto Básico, planilhas e projetos anexos, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*781301621
05/12/19*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 06 de Dezembro de 2019.

PROTOCOLO Nº _____

Data: 09/12/19 Hora: 08:16

Resp.: [Assinatura]
Setor de Licitação - P. M. V. G.

Referente: Tomada de Preços 22/2019

Processo Administrativo: nº. 633825/2019

Objeto: seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reconstrução da parte danificada da estrutura da escola com (07) sete salas de aula, constituída de uma área de aproximadamente 800,00m², com capacidade para atender até 400 alunos do Ensino Fundamental em dois turnos (matutino e vespertino), denominada Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Barbosa Martins, localizada na Avenida Gil João da Silva, s/nº, Distrito Bonsucesso, tal contratação faz-se necessário haja vista o sinistro ocorrido em 13/10/2017 face ao temporal no Município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº. 458/SUP.LIC/2019, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento do senhor Rogério C. Lima, face ao disposto a seguir:

APONTAMENTOS:

GRUPO: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- 1) – ITEM 2.7 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE A 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4KM), onde o referido serviço especificado com o código 96116, referencia o serviço como sendo: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P. Percebe-se que na memória de cálculo especificado em pasta disponibilizada, como “QUANT” e apresentada pelo órgão, o mesmo serviço, possui o código 97914, o qual, consultada em tabela referenciada pelo órgão, tem a sua descrição TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018. Portanto, resta-nos solicitar para que seja efetuada a devida correção do código e eventual valor unitário.

GRUPO: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO

- 2) – ITEM CP-COB-002 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROTASTICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO, onde a composição auxiliar 73535- CHP- CAMINHÃO C/ GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136 HP, M. BENZ MOD L1214 – MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR, não consta da tabela referenciada pelo órgão, e o preço especificado retrata outra referência de preço diferente da especificada (SINAPI-MT SETEMBRO/2019):

GRUPO: REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

- 3) – ITEM 4.1 – GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO, onde o referido serviço especificado com o código C1426 referência o serviço como sendo da base de dados SEINFRA, tal serviço não foi devidamente justificado em composição própria, por tratar-se de outra base de dados e não da refenciada (SINPAI). Solicita-se que seja incluída e devidamente justificada.

GRUPO: ELÉTRICA – MONTAGEM DE ESTRUTURA, FIXAÇÃO, AMARRAÇÃO E CONEXÃO- COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS DO ORÇAMENTO


- 4) – ITEM CP-PTR-34- Curva PVC roscável (diâmetro) Ø4", bem como o ITEM CP-PTR-76 – Curva PVC roscável (diâmetro) Ø4", tem em seu insumo (Mercado) – CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL, de forma equivocada e repetida. Solicita-se que seja efetuada a devida correção do código e eventual valor unitário.

Neste sentido a equipe técnica desta Secretaria revisitou os itens e verificou a necessidade de adequações para que contemplem na totalidade as solicitações apontadas pela empresa.

Destacamos que se procederá a inclusão dos itens retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma.



Aureo Emanuel da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 042435



Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8