


## DETALHAMENTO ABRIGO DE GÁS

ESC 1:25

Capacidade volumétrica (m³)	Limite da propriedade e as edificações	Entre tanques (m)
0,50 a 2,00	3,0	0
2,01 a 8,00	7,5	1,0
8,01 a 120,00	15,0	1,5
120,01 a 265,00	23,0	¼ da soma dos diâmetros dos tanques adjacentes
265,01 a 341,00	30,0	
341,01 a 454,00	38,0	
454,01 a 757,00	61,0	
757,01 a 3785,00	91,0	
Maior que 3785,01	120,0	

Tabela 1 – Afastamento mínimo de segurança para recipientes estacionários de GLP



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO: **CMEI NAIR SACRE**

LOCALIZAÇÃO: **RUA PRESIDENTE RICARDO JARDIM  
COHAB CRISTO REI- VÁRZEA GRANDE-MT**

OBRA: **REFORMA E AMPLIAÇÃO**

ASSUNTO: **PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO**  
UNIDADE: **METRO**

AUTOR DO PROJETO:

FOUAD BASSIM CHOKR  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 045144

ESCALA:

INDICADA

DATA:

MAIO/2021

ÁREA TERRENO: 4,994.82m²  
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 963.59m²

FOLHA N°

02/03

