Cisterna

CX

Banh. Masculino

Banh. Feminino

Circulação

Despensa

Cozinha

Bancada

Portão de Serviço

Calçada

Gradil

QGBT

3#95 (50)mm² Ø 4" (PVC)

6 m

Pilar de concreto

3#95 (50)mm² Ø 4" (PVC) 15 m

63.39

3-75 KVA



DETALHE "1"



DETALHE "2"

LEGENDA	
	Poste de Concreto Duplo "T"a 11/600
	Transformador Trifásico de 112,50 KVA
	Caixa de Passagem em alvenaria de 60x60 cm com tamapa de Concreto
	Quadra de Distribuição Geral (QGTB)
	Eletroduto Galvamizado de Ø4" que sobe
	Eletroduto de PVC de Ø4" que desce
	Eletroduto de PVC Rigido de Ø4" Subterrâneo
	Eletroduto de PVC Rigido de Ø4" Sobre o Forro

Schuring & Schuring

Schuring & Schuring Ltda.

Escritorio Tecnico B.E.SCHURING – Projetos Estruturais
Av. XV de Novembro, 489 – Porto Zo. Ancar – Cuiaba MT
Fone:(065) 3321 9959---Fax:(065) 3623 5065---Internet: Email – schuring@schuring.com.br

E.M.E.B ARY LEITE DE CAMPOS - PROJETO FINAL

OBRA: **PROJETO ELÉTRICO**

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 03.507.548/0001-10

LOCALIZAÇÃO
RUA: Belgica
Bairro: Mangabeiras
Várzea Grande/MT

AUTOR DO PROJETO:
Juscelino Lima Fernandes
Eng. Elet. e Segurança do Trabalho
CONFEA 1201043905

ASSUNTO / CONTEÚDO
INTERLIGAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QGBT

02/02

ESCALA: INDICADA

DATA