



COBERTURA

Lista de Materiais	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	30 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)	
16 mm²	16 m
25 mm²	68.4 m
35 mm²	12.1 m
50 mm²	17.6 m
70 mm²	48.4 m
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Flex Antichama)	
120 mm²	75.6 m
4 mm²	124.4 m
70 mm²	18.9 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	
10 mm²	142.9 m
2.5 mm²	488.6 m
4 mm²	39.2 m
6 mm²	5.4 m
Caixa de passagem - embutir	
Aço pintada (ref Lukbox) 400x400x150 mm	5 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	21 pç
Placa p/ 1 função redonda	2 pç
Placa p/ 1 função retangular	4 pç
Placa p/ 2 funções retangulares separadas	3 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples	4 pç
Interruptor 2 teclas simples separadas	3 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	20 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 10 kA	4 pç
16 A - 10 kA	1 pç
25 A - 10 kA	1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)	
10 A - 4.5 kA	1 pç
16 A - 4.5 kA	2 pç
20 A - 4.5 kA	5 pç
25 A - 4.5 kA	13 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL	
120 A - 22 kA	1 pç
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V - 8 kA	4 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
1"	2.8 m
3/4"	173 m
Eletroduto pesado	
1.1/2"	32.3 m
2"	19.5 m
3"	28 m
6"	5.2 m
Luminária e acessórios	
Soquete base E 27	27 pç
Lâmpadas Led	
Espeto embutir piso 45W	13 pç
Spot de embutir no chão 70W	14 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A	4 pç
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A	1 pç

Legenda detalhada	
Caixa de passagem	
Caixa de passagem - embutir	
Aço pintada (ref Lukbox) 400x400x150 mm	1pç
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função retangular	1pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples	1pç
Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 2 funções retangulares separadas	1pç
S/ placa	
Interruptor 2 teclas simples separadas	1pç
Lâmpada LED	
Luminária e acessórios	
Soquete base E 27	1pç
Lâmpadas Led	
Espeto embutir piso 45W	1pç
Motor monofásico a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função redonda	1pç
Quadro de distribuição	
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A	1pç
Tomada alta a 1,80m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1pç
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1pç
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função	1pç
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1pç

Legenda das indicações	
CXPAS	Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm
BOI	Tomada - uso específico - Boiler - 400 litros
BR1M	Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1cv monofásico
BR2M	Tomada - uso específico - Bomba recalque - 2cv monofásico
ARC36000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Cassete 36000BTU
ARC46000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Cassete 46000BTU
ARC12000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC22000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC34000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 34000BTU

Legenda	
Caixa de passagem	
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso	
Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso	
Lâmpada LED	
Motor monofásico a 0,30m do piso	
Quadro de distribuição	
Tomada alta a 1,80m do piso	
Tomada baixa a 0,30m do piso	

Legenda de condutos	
Direta	
Piso	

Schuring & Schuring Ltda.
Escritório Técnico B.E.SCHURING - Projetos Estruturais
Av. XV de Novembro, 489 - Porto 2o. Andar - Cuiabá MT
Fone:(065) 3321 9959--Fax:(065) 3623 5068--Internet: Email - schuring@schuring.com.br

RES.P. TEC. EXECUÇÃO:

Eng. Civil

ANDRÉ

ANDRÉ

DISCRIMINAÇÃO

DATA

PROJ.

DES.

VERIF.

APROV.

ALAMEDA JÚLIO MULLER

CONTEUDO: PLANTA BAIXA - COBERTURA CENTRO CULTURAL

Prof. Civil BENEDITO ELISEU SCHURING

DATA: 29/08/18

Prof. Civil ANDRÉ LUIZ SCHURING

ESCALA: 1/100

DIREITOS AUTOMAS RESERVADOS

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

ARQUIVO

FOLHA No.

06