

ENC: Divergência de Informações

Secretaria de Saude Pregao <pregaosmsvg@outlook.com>

Sex, 17/09/2021 13:23

Para: SAUDE.obrasvg@gmail.com <SAUDE.obrasvg@gmail.com>

Boa tarde,

Segue para ciência e providencias, outro pedido de esclarecimento referente ao pregão 26/2021.

Att. Magda



Secretaria de Saúde
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira
Fone: 65 3632-1500
Celular: 65 98475-5680

De: lucas.gomes@rodoagro.com.br <lucas.gomes@rodoagro.com.br>**Enviado:** sexta-feira, 17 de setembro de 2021 13:01**Para:** pregaosmsvg@outlook.com <pregaosmsvg@outlook.com>**Cc:** 'Keila' <keila.martins@rodoagro.com.br>**Assunto:** Divergência de Informações

Prezado, bom dia!

Tudo bem? espero que esteja!

Solicitou através deste um esclarecimento ou alteração quanto a divergência de potência e tensão na descrição técnica do equipamento no Anexo I do PROC. ADM. Nº. 747937/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021 Prefeitura Municipal de Várzea Grande – www.varzeagrande.mt.gov.br - Avenida da FEB, nº 2138, Bairro: Manga, Várzea Grande-MT, CEP 78.115-904- Fone: (65) 3632-1500 Página 46 de 79 Licitação PMVG Fls. AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER A REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO.

5. DESCRIÇÃO DO ITEM, QUANTIDADE E VALOR DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	CÓD TCE	UND. FORN.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, trifásico, tensão de saída 220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo gerador Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, tripolar, projetado para receber o Grupo	0001606 9	UNIDAD E (Cód. 1)	01	241.966,66 77	241.966,66 77

- Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.
- Potência standby: Igual ou maior que 700kVA
- Tensão: Trifásico 480/277Vca.
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: Estrela com neutro acessível.
- Número de polos: 4.
- RPM: 1800.
- Grau de proteção: No mínimo IP-21.
- Classe de Isolamento: no mínimo H.
- Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo.

Outra dúvida com relação ao equipamento e se será considerado a instalação do equipamento?

Fico à disposição.

Att;

LUCAS GOMES

Dep. Comercial

(31) 3421-2577

(31) 3615-3056 / 98389-4435

WHATSAPP: 31 98389-4435

