



Várzea Grande, 03 de Junho de 2022

CI nº 066/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa FAST TECNOLOGIA INDUSTRIAL – CP nº 03/2022

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Fast Tecnologia Industrial, enviado via e-mail no dia 20/05/2022, respondemos:

1-“Não foi encontrado no documento “2022.05.05 - 001_ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REV05 (2)” nenhuma especificação sobre o painel de acionamento e comando da ETA. Está correto o entendimento de que este painel não faz parte do escopo de fornecimento da empresa contratada?”

Resposta: Os painéis de acionamentos, bem como os inversores estão todos inclusos no item 36.12.


2- A extensão de rede de energia do ponto X: 593649; Y: 8263361 até a adutora X: 594963; Y: 8264037 (conforme layout 001-ELE-PB-ETA _ CAP-BOM SUCESSO-R00 2021.12.07.dwg), bem como a subestação de energia, faz parte do escopo de fornecimento da contratada?


Resposta: Sim. Os itens referentes à implantação da rede estão contemplados na planilha, com exceção dos postes. Estes, serão de responsabilidade da Prefeitura.

3- É necessário a comunicação entre o acionamento da bomba de captação na adutora e o CCM da ETA? Caso afirmativo, por gentileza descrever em detalhes de que forma este sinal deve ser enviado.

Resposta: No painel está previsto o espaço onde servirá para instalação da comunicação, porém, ainda não foi definido e será objeto de contratação futura.

Atenciosamente,


DYONI TOSHIO T. HATAQUEIAMA
Engenheiro Sanitarista


MANOEL TEREZA P. SANTOS
Assessor Especial