




DETALHE FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES




DETALHE - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (PORTA)



DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PORTA)



DETALHE - SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA (PAREDE)



DETALHE - ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS

APRESENTAÇÃO							
Centro Cultural do Limpo Grande com área total construída de 184,00m², conforme normas técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.							
ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO							
	Tabela 7 da NTCB 01 (Período de existência)						
	Anterior à 29/08/1984	()					
	De 29/08/1984 até 21/04/2006	()					
	De 22/04/2006 até 25/07/2016	()					
	A partir de 22/12/2021 (Lei 10.402/2016)	(x)					
Tabela 8 da NTCB 01 (Classificação)							
Grupo	Uso	Divisão	Descrição				
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F-10	EXPOSIÇÃO DE OBJETOS E ANIMAIS				
Tabela 9 da NTCB 01 (Altura)							
Tipo	Descrição		Altura				
I	EDIFICAÇÃO TÉRREA		0 m				
Tabela 10 da NTCB 01 (Carga de Incêndio)							
Risco	Carga de incêndio						
BAIXA	ATÉ 300 MJ/m²						
CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO							
Discriminação do pavimento / setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de incêndio Total (área x carga de incêndio)
CENTRO CULTURAL	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	MÉDIO	1	3,00	184,00	300	55.200,00

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO				
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT n° 12/2019 do CBMMT				
Grupo/Divisão	FINALIDADE DO MATERIAL			
	Piso (Acabamento/Resvesti- mento)	Parede e divisórias (Acabamento/Resvesti- mento)	Teto e forro (Acabamento/Resvesti- mento)	Fachada (Acabamento/Resvesti- mento)
F/F-10	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A	Classe I ou II-A

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
	Acesso de viatura do CBMMT		Separação entre edificações
X	Segurança estrutural nas edificações		Compartimentação horizontal
	Compartimentação vertical		Controle de materiais e acabamento
X	Saída de emergência		Elevador de emergência
	Controle de fumaça		Gerenciamento de risco de incêndio
	Brigada de incêndio	X	Iluminação de emergência
	Deteção de incêndio		Alarme de incêndio
X	Sinalização de emergência	X	Extintores
	Hidrante e mangotinhos		Chuveiros automáticos (sprinkler)
	Resfriamento		Espuma
	Sistema fixo de gases limpos e CO²		Instalação predial de gás liquefeito de petróleo
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)		Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
	Plano de intervenção de incêndio		Escada pressurizada
RISCOS ESPECIAIS			
	Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis		Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
X	Armazenamento de gases combustíveis		vasos sob pressão
	Armazenamento de produtos perigosos		Heliponto ou heliporto
	Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres		Outros (especificar)

DETALHAMENTO

Esc: 1:150



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

LOCALIZAÇÃO:
AVENIDA PRINCIPAL S/N
DISTRITO DE LIMPO GRANDE

PROJETO:
PROJETO DE INCÊNDIO

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL
PARA O DISTRITO DE LIMPO GRANDE

DATA:
JANEIRO/2022

UNIDADE:
METRO

AUTOR DO PROJETO:

Matheus Marcanzoni Leite
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 042157

ÁREAS:
-ÁREA DO TERRENO: 1.032,30m²
- ÁREA CONSTRUÇÃO: 184,00m²

FOLHA Nº:
02/02