

TABELAS

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO							
5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO							
TABELA 7 da NTCB 01 (Período de existência)							
Anterior à 29/08/1984				()			
De 29/08/1984 até 21/04/2006 (Dec. 857/1984)				(X)			
De 22/04/2006 até 25/07/2016 (Lei 8.399/2005)				()			
A partir de 25/07/2016 (Lei 10.402/2016)				()			
TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)							
Grupo	Uso	Divisão	Descrição				
E	Educacional e cultura física	E-1	Escola em geral				
TABELA 9 da NTCB (Altura)							
Tipo	Denominação			Altura			
III	Edificação de Baixa - Média Altura			Dois Pavimentos			
TABELA 10 da NTCB (Carga de incêndio)							
Risco		Carga de incêndio					
Baixo		Até 300 MJ/m ²					
5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO							
Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m ²)	Carga de incêndio (MJ/m ²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Térreo	E-1	Baixo	2	2,9	4.350,00	300	1305000
5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO							
X	Acesso de viatura do CBMMT			X	Isolamento de Risco (Separação entre Eddificações)		
	Resistência ao fogo dos elementos de construção			X	Compartimentação horizontal		
	Compartimentação vertical				Controle de materias de acabamento e revestimento		
X	Saídas de emergência				Elevador de emergência		
	Controle de fumaça			X	Iluminação de emergência		
	Brigada de incêndio				Alarme de incêndio		
	Detecção de encêndio			X	Extintores		
X	Sinalização de emergência				Chuveiros automáticos (sprinkler)		
	Hidrante e mangotinhas				Espuma		
X	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)				Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras		
	Sistema fixo de gases limpos e CO2				Escada pressurizada		
	Resfriamento				Outros (especificar):		
	Plano de intervenção de incêndio						
RISCOS ESPECIAIS							
	Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis				Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos		
	Armazenamento de gases combustíveis				Vasos sob pressão		
	Armazenamento de produtos perigosos				Heliponto ou heliporto		
	Instalações radiotivas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres				Outros (especificar):		
	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo (Central de GLP)						

6.3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 22/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

TÉRREO			
Divisão		E-1	
Altura		Um pavimento	
Tabela 1	Acesso e descarga	Dimensionada conforme NTCB 22/2021 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.	
	Escadas e rampas		
	Portas		
Tabela 2	Existente	30 m	
Tabela 3	Tipo de Escada	-	
Quantidade de Saídas Existentes		2	
População Total Admissível		500	

6.4 EXTINTORES

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 18/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Tipo	PÓ QUÍMICO ABC
Peso (kg ou L)	6 kg
Capacidade extintora	4A:40B:C
Distância máxima a percorrer (m)	12,50 m
Altura de instalação (m)	Mínimo 10 cm Máximo 1,60 m

6.5 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 15/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

TIPO	CARACTERÍSTICAS / DIMENSÕES		
Orientação e Salvamento	Forma	Cor do fundo	Cor do símbolo
	Retangular	Verde	Fotoluminescente
	Distância de visualização (m)	Lado, altura ou diâmetro (m)	Altura de instalação (m)
	12,00	0,38x0,18	2,30
Equipamentos	Forma	Cor do fundo	Cor do símbolo
	Quadrado	Vermelho	Fotoluminescente
	Distância de visualização (m)	Lado, altura ou diâmetro (m)	Altura de instalação (m)
	12,00	0,27	1,80

6.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 16/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso

ENQUADRAMENTO	
Tipo de sistema	Conjunto de blocos autônomos
Autonomia do sistema	2 horas
Altura de instalação	3,75 m
Distância entre pontos	15 m

6 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
6.1 RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO			
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 11/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso			
Edificação em geral			
Divisão	Altura	Características Construtivas	
		Tipo de Parede	Espessura Total da Parede
E-1	Um pavimento	Paredes de tijolos cerâmicos de 8 furos	15 cm
Informações do TRRF			
Exigido		Existente	
-		Integridade	≥120 min
		Estanqueidade	≥120 min
		Isolação térmica	120 min
		TRRF	120 min

6.2 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO			
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 08/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso			
VIAS			
Largura (m)	Altura livre (m)	Capacidade de suporte (Kg)	Tipo de Contorno
≥ 6,00 m	≥ 4,50 m	≥ 25.000	T
PORTÃO			
Largura (m)	Altura (m)		
≥ 4,00 m	≥ 4,50 m		


6.12 CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO				
Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 12/2020 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.				
Grupo/Divisão	FINALIDADE DO MATERIAL			
	Piso (Acabamento/ Revestimento)	Paredes e divisórias (Acabamento/ Revestimento)	Teto e forro (Acabamento/ Revestimento)	Fachada (Acabamento/ Revestimento)
	E-1	Classe I	Classe I	Classe I

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO

() ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº:

() SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECIM ABDALA JOSÉ DE ALMEIDA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

CNPJ: 03.507.548/0001-10

ENDEREÇO:RUA MARIA DE LOURDES JORDÃO BAIRRO: SÃO MATHEUS
CEP: 78.152.116 - VÁRZEA GRANDE

GUILHERME SIMPLÍCIO DIAS

ENGENHEIRO CIVIL CREAMT 036575

DATA: JANEIRO/ 2023

ESCALA:SEM ESCALA

REVISÃO: 00

PRANCHA:

03/03