



- RETIRAR DESNÍVEL ENTRE O PISO DO BANHEIRO E DO BOX DO CHUVEIRO
- ALTURA DA BARRA DE APOIO 75cm
- ALTERAR INCLINAÇÃO DA ÁREA DO BOX PARA 1%
- BARRAS DO LAVATÓRIO DEVE ESTAR A 90CM DO PISO COM COMPRIMENTO MIN. DE 40CM
- REVER ALTURA E TAMANHO DOS ESPELHOS, DEVEM SER PLANOS A 90CM DO CHÃO COM H MIN DE 90CM
- A DESCARGA DEVE ESTAR A 1M DO CHÃO E SER ACIONADA POR SENSOR ELETRONICO
- CHUVEIROS COM VALVULAS TERMOSTATICAS ACIONADAS PELA DUCHA MANUAL
- PAPELEIRA A 1M DO PISO ALINHADA PELA FRENTE DO VASO
- ALTURA MÁXIMA DO VASO SANITARIO 36CM (REVER H SOCO) O EIXO DA BARRA DE APOIO DEVE ESTAR A 75CM DO PISO

DETALHAMENTO - BANHEIRO PCD E FRALDÁRIO

ESC: 1/125